

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目

二期工程电力电缆采购

招标文件答疑澄清函（2025 年 5 月 23 日）

致各投标人：

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程电力电缆采购（招标编号：GZ2505090-JYMYJT）。招标文件答疑澄清如下：

问题：

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号内容	偏差说明
1	二、技术文件	5.2.6 电缆绝缘厚度平均值应不小于有关规定的标称值。绝缘标称厚度为 4.5mm, 绝缘厚度平均值不应小于标称值，任一点最小测量厚度不应小于标称厚度值的 90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]不应大于 10%。	我司严格执行 GB/T12706.2-2020 标准要求，标准规定每一段绝缘线芯最小测量值不应低于规定标称值的 90%-0.1mm, 请确认是否执行标准要求？

答复：同意按国标要求执行。

甘肃省招标中心有限公司

2025 年 5 月 23 日