

**靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目**  
**二期工程净化合成单元安全阀、爆破片采购**  
**招标文件答疑澄清函（二）（2025年5月23日）**

致各投标人：

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程净化合成单元安全阀、爆破片采购（招标编号 GZ2505084-JYMYJT）。招标文件答疑澄清如下：

现就投标人提出的安全阀技术偏离问题，回复如下：

序号	位号	招标文件采购数据表	潜在投标人偏离方案	发包人回复意见	备注
1	220-PSV-2114	波纹管式	先导式	同意偏离	
2	220-PSV-2131	通用式	波纹管式	同意偏离	
3	220-PSV-2134	开放式，无扳手	封闭式，有扳手	同意偏离	
4	200-PSV-2005	通用式	波纹管式	同意偏离	
5	200-PSV-2007	通用式	波纹管式	同意偏离	
6	310-SV-2126	1 1/2"×D×2"	1 1/2"×D×3"	同意偏离	
7	310-SV-2131	1 1/2"×G×3 (5)"	2"×H×3 (5)"	同意偏离	
8	310-SV-2132	1 1/2"×G×3 (5)"	2"×H×3 (5)"	同意偏离	
9	310-SV-2171	4"×P×6(8)"	6"×R×10(12)"	同意偏离	
10	310-SV-2181	通用式	波纹管式	同意偏离	
11	310-SV-2211	进口公称压力：300Lb, 6"×Q×8(10)"	进口公称压力：600Lb, 6"×R×10(12)"	同意偏离	
12	310-SV-2212	阀门材质：WCB(A105)/304	阀门材质：CF3M/316L	同意偏离	
13	310-SV-2621A/B/C	数量：2台	数量：3台	同意偏离	
14	310-SV-2821	通用式	净重式	不同意偏离	
15	310-SV-2714	敞开式	封闭式	同意偏离	
16	310-SV-2731	1 1/2"×H×3"	2"×J×3"	同意偏离	
		进出口口径 1.5" H3"	进出口口径 2" J3"	同意偏离	
17	490-SV-2101	3"×J×4"	3"×K×4"	同意偏离	
18	220-PSV-2120	阀体材质 WCB	阀体材质 LCB	同意偏离	
19	310-SV-2126	出口口径 CLASS300-2"	出口口径 CLASS300-3"	同意偏离	
20	310-SV-2161A/B	阀芯材质 HVD1	阀芯材质 F51	同意偏离	
21	310-SV-2171	进出口口径 4" P6"	进出口口径 6" Q8"	同意偏离	
22	310-SV-2311	进出口口径 6" Q8"	进出口口径 8" T10"	同意偏离	
		进口公称压力：150Lb, 6"	进口公称压力：300Lb, 8"	同意偏离	

序号	位号	招标文件采购数据表	潜在投标人偏离方案	发包人回复意见	备注
		×Q×8(10) ”	×T×10(12) ”		
23	310-SV-2721A/B/C	进口公称压力：150Lb	进口公称压力：300Lb	同意偏离	
		出口口径 CLASS150-10”	出口口径 CLASS150-8”	同意偏离	
24	310-SV-2312	进出口口径 4” M6”	进出口口径 6”R8”	同意偏离	
		4”×M×6（8） ”	8”×T×10（12） ”	同意偏离	

注：招标文件中相关内容作出同步修改。

甘肃省招标中心有限公司

2025年5月23日