

甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司
峡城综合楼加固及改造项目
招标文件答疑澄清函（2025 年 9 月 17 日）

致各投标人：

甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司峡城综合楼加固及改造项目（招标编号：GZ2508131-GSDTJD）。招标文件答疑澄清如下：

问题 1：甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司峡城综合楼加固及改造项目招标文件第 170 页，要求：投标人应按如下表格格式编制工程量清单中项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。本项目招标工程量清单未列明清单项目编号及工作内容，无法按招标文件格式要求编制单价分析表。

答复：

一、各投标人编制甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司峡城综合楼加固及改造项目投标文件第六项分项报价表时，按招标文件要求编制填写（一）报价总表、（二）分项工程投标报价汇总表、（三）分项报价表即可，因本项目招标工程量清单未列明清单项目编号及工作内容，表（四）单价分析表按照下列目录做出分析。

峡城综合楼改造招标文件单价分析表说明

一、峡城综合楼加固及改造项目单价分析表

序号	项目名称	工艺做法（规格型号）	单位	工程量	单价(元)	合价（元）	备注
一	峡城综合楼加固项目						
(一)	土方换填						
1	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1 米以内	m ³				运至政府指定垃圾回收站
2	回填方	1. 密实度要求:满足设计要	m ³				

		求					
		2. 填方材料品种:3: 7 灰土					
(二)	结构加固						
1	立面抹灰层拆除	水泥砂浆墙面铲除并凿毛	m ²				运至政府指定垃圾 回收站
3	植筋	1. 材料规格: φ 18@450 2. 植入深度:120	根				
4	植筋	1. 材料规格: φ 12 2. 植入深度:120	根				
5	植筋	1. 材料规格: φ 8 2. 植入深度:80	根				
6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: φ 12、 φ 16、 φ 8	t				
7	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 人工抹面, 厚度 60	m ³				

二、峡城综合楼加固及改造项目中装饰装修工程要求按市场价格进行报价，不需要做单价分析，报价时需标注材料品牌。

甘肃省招标中心有限公司
2025 年 9 月 17 日